

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 10/TL/2019 z dn. 06.03.2019

1. Czy protokół odbioru wykonanej usługi może zastąpić jedną z 3 wymaganych przez Państwa referencji?
2. Czy czyszczenie będzie się odbywać w strefie z ryzykiem wybuchu?
3. Czy wymagane jest wewnętrzne szkolenie BHP?
4. Na jakiej wysokości znajdują się kanały? Jaki jest ich przekrój? Czy są to kanały okrągłe czy prostokątne?
5. Czy wykonywane było czyszczenie kanałów będących przedmiotem zapytania? Kiedy ostatnio?
6. Czy dysponują Państwo plikami DWG?
7. Czy istnieje bezpośredni dostęp do kanałów? Czy znajduje się pod nim sufit: podwieszany, kratka?
8. Prośba o zdjęcie zanieczyszczonego kanału po otwarciu rewizji.
9. Czy zanieczyszczenia mają charakter tłusty?

ODPOWIEDZI DO ZADANYCH PYTAŃ W ZAPYTANIU OFERTOWYM

10/TL/2019 z dn. 06.03.2019

1. Referencje są konieczne .
2. W kanałach wentylacyjnych znajdują się niespalone cząstki prochu strzelniczego dlatego występuje ryzyko wybuchu .
3. Szkolenie wewnętrzne przeprowadza Specjalista BHP Fabryki Broni.
4. Kanały są różnego rodzaju, okrągłe i prostokątne kwadratowe. Umieszczone są w pomieszczeniach do 3mb. Część kanałów znajduje się na dachu budynku.
5. Kanały będą czyszczone po raz pierwszy.
6. Plikami DWG nie dysponujemy .
7. Na korytarzu stacji prób pod kanałami znajduje się instalacja wody zimnej, ciepłej i co.
8. Zdjęcia nie są przesyłane .
9. Zanieczyszczenia mogą być tłuste. Wskazana wizja lokalna .