

**Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia / SIWZ**

Zapytanie ofertowe nr sprawy 28 / OI / 2025 z dn. 19 kwietnia 2025 r.

**Wymogi dotyczące modernizacji sieci**

1. Wymiana( demontaż/ montaż) 7 szaf dystrybucyjnych na SZAFRA RACK 19 CALI 15U 600X600 WISZĄCA.
2. Wymiana paneli dystrybucyjnych na panel dystrybucyjny 19" 24xRJ45 Kat 6a (20 szt).
3. Instalacja organizatorów okablowania w szafach dystrybucyjnych – 20 szt.
4. Instalacja paneli światłowodowy 12JxLC – 10 szt. (Światłowod 12J MM około 1800 m plus spawanie).
5. Instalacja listwy 9 gniazd SCHUKO do szaf 19" – 10 szt.
6. Instalacja Moduł RJ 45 kat 6 FTP Keystone – ilość 40 szt.(około 1000 m kabla skrętkowego LSOH S/FTP kat 6).
7. Instalacja UPS Power Walker VI 750 R1U 750VA – 7 szt.
8. Pomiary certyfikowanym testerem wykonanej sieci plus dokumentacja.
9. Część prac może być wykonywana po godzinie 15:00.

