

Radom, dnia 13 grudnia 2024 r.

FB / TL / AP / 2010/2024

**Odpowiedzi na pytania oraz wydłużenie terminu składania ofert
w postępowaniu zakupowym nr sprawy 37/TU/2024**

Pytanie nr 1: Ile jest układów chłodniczych? Ile jest chillerów w danym układzie i o jakiej mocy są chillery?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż w zakładzie są trzy układy chłodnicze.

Na dachu znajdują się pompy ciepła: 12szt, 6szt. (stanowią one osobne układy) nieprzekraczające 50kW.

Chillery rozmieszczone są w jednym układzie 4szt. po 50kW, w drugim 1szt. powyżej 90kW.

Ponadto Zamawiający informuje, iż wydłużeniu ulega termin składania ofert **do dnia 18 grudnia do godziny 12:00.**

PREZES ZARZĄDU

Seweryn Figurski

CZŁONEK ZARZĄDU

Daniel Wilk

