

Radom, dnia 18 stycznia 2022 r.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytania nadesłane przez potencjalnego Oferenta w związku z postępowaniem zakupowym nr 71/FT/2021 na zaprojektowanie i wykonanie systemu klimatyzacji hali nr 88 wraz z pomieszczeniem biurowym nr 88/1**

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie sprężarek innych niż Scroll z płynną regulacją wydajności np. Tłokowa z inwerterem lub śrubowa z inwerterem?

**Odpowiedź FB:** Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych sprężarek, niż określone w PFU.

**Pytanie nr 2:** Prosimy o udostępnienie rysunków hali produkcyjnej ( Załącznik nr 1 do PFU ) z uwzględnieniem wymiarów hali.

**Odpowiedź FB:** Rysunek hali produkcyjnej z wymiarami hali zostanie przesłany drogą mailową Oferentom, którzy podpisali Umowę o zachowaniu poufności.

**Pytanie nr 3:** Prosimy o udostępnienie zdjęć hali nr 88( przestrzeń nad maszynami i pod sufitem) oraz przebiegu trasy ewentualnych rurociągów i przewodów elektrycznych do agregatów na zewnątrz.

**Odpowiedź FB:** Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest przeprowadzenie wizji lokalnej, podczas której oferenci będą mieli możliwość zapoznania się dostępnym miejscem i warunkami wykonania prac. Przebieg trasy rurociągów i przewodów elektrycznych powinien zostać ustalony po wykonaniu analizy wytrzymałościowej nośności konstrukcji hali dla przewidywanych obciążeń. Jest to zakres wykonywanych czynności opracowania dokumentacji projektowej wymieniony w rozdziale 1.1.4.

PROKURENT

Radosław Pypeć

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Borecki